

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego nr DZ/DT-381-20/25 z dnia 27.03.2025 r. dot. wymiany sprężarki i zbiornika ciśnieniowego dla Narodowego Instytutu Onkologii – im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonymi zapytaniem odnośnie w/w postępowania Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie 1: Chciałbym umówić się na wizję lokalną najlepiej w dniu jutrzejszym.

Odpowiedź: Wizja lokalna odbędzie się w środę (02.04.2025 r.) o godzinie 12:30, rozpoczęcie będzie przy budynku Tlenowni (NIO - PiB Oddział Gliwice).

Pytanie 2: Czy zamawiający dopuszcza kompresor o maksymalnym ciśnieniu 10 bar ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprężarki o ciśnieniu nie mniejszym niż 10 bar.

Uwaga: zmiana terminu składania ofert do dnia 09.04.2025 r.

*o.z. za licencja
Działu*

KIEROWNIK
Sekcji Elektrycznej
Krzysztof Myśliwiec

KIEROWNIK
Sekcji Gazy Medycznych
inż. Patryk Wąsik

K. ...
Działu Z...
i...
mgr Urszula Wójciszek

**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028