

Gliwice dn. 15.01.2026 r.

Nr sprawy: DZ/DT-381-5-1/26

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania ofertowego nr DZ/DT-381-5/26 z dnia 09.01.2026 r. dot. wykonania remontu gabinetów chirurgicznych i ubikacji personelu Przychodni Przyklinicznej zlokalizowanych na I piętrze budynku Kliniki

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie ww. zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytania jak i udzielonej odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający posiada dokumentację określającą przedmiot zamówienia (rzuty, przekroje) oraz proszę o podanie parametrów materiałów jakie należy zastosować przy realizacji tego zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej przedstawia opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami materiałów jakich należy użyć przy realizacji zamówienia.

Sanitariaty, pomieszczenia 1.057 oraz 1.059:

1. Demontaż wyposażenia ruchomego, jego zabezpieczenie i przekazanie Użytkownikowi. Zabezpieczenie istniejących instalacji i wyposażenia nie podlegającego demontażowi: instalacja wentylacji, skroplin, instalacja ppoż, wody, elektrycznej itp.
2. Demontaże: umywalki z postumentem, muszli klozetowej, zaworów czerpalnych.
3. Wymiana drzwi do WC wraz z ościeżnicą na drzwi drewniane wzmocnione, przeznaczone do pomieszczeń o wysokim natężeniu użytkowania. Parametry drzwi: drzwi drewniane zbliżone wyglądem i kolorystyką do drzwi istniejących do pomieszczeń toalet. Klasa wytrzymałości wg PN-EN 1192: 4. Wyposażone w blokadę bezkluczkową. Ościeżnica zabezpieczona przed wilgocią.
4. Skucie okładzin ścian i posadzki z płytek.
5. Skucie warstwy wyrównawczej posadzki.
6. Demontaż i montaż nowego wpustu posadzkowego.
7. Wymiana widocznego odcinka kanalizacji pod sufitem pomieszczenia 1.057 na rury PVC
8. Wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadów.
9. Wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych, gresowych 30x30cm. Parametry płytek: gres szklwiony wymiary 30x30cm, klasa antypoślizgowości R10, klasa ścieralności PEI: 4, wytrzymałość: wg ISO 10545-4 Siła łamiąca >1300N, wytrzymałość na zginanie >35N/mm². Nasiąkliwość wg ISO 10545-3 poniżej 0,5%. Odporność chemiczna wg ISO 10545-13 klasa C. Kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem.

10. Wykonanie okładzin ścian z płytek szklanych, na całą wysokość pomieszczenia. Parametry płytek: wymiary i kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem. Płytki szklane zgodne z normą PN-EN 14411
11. Wykonanie gładzi na sufitach.
12. Malowanie sufitów farbą odporną na szorowanie. Parametry farby: odporność na szorowanie wg PN-EN 13300 klasa 1. Kolor biały.
13. Montaż ustępu podwieszanego, wraz z przyciskami chromowanymi. Parametry urządzeń: analogiczne jak urządzenia istniejące. Elementy dopasowane do systemu zabudowy. Muszla wraz z deską wolnoopadającą.
14. Montaż umywalki wraz z wylewką i podłączeniami. Parametry urządzeń oraz wymiary: analogiczne jak urządzenia istniejące. Umywalka z korkiem zamykanym. Syfon chromowany metalowy. Wymiana podłączeń elastycznych. Umywalka z półpostumentem.
15. Dostawa i montaż wyposażenia wg opisu w kosztorysie, wraz z lustrem wpuszczanym 80x80cm: pojemnik na mydło i środek dezynfekujący, pojemnik na ręczniki papierowe, pojemnik na papier toaletowy, kosz na odpadki 20l x 2 szt, szczotka do WC, lustro wpuszczane w płytki 80x80cm. Parametry zbliżone do istniejących elementów wyposażenia. Elementy atestowane z tworzywa sztucznego, kolor biały. Wymiana krętek wentylacyjnych.
16. Montaż zamka kontroli dostępu w drzwiach na kartę lub kod. Zamek elektroniczny zasilany bateryjnie, blokujący klamkę (klamka sztywna lub system kart dostępowych). Przykładowy zamek stosowany na typie drzwi w Instytucie:



17. Montaż lamp LED po 2 szt. na toaletę. Parametry: wymiary plafonu sufitowego 60x60cm. Lampa nad lustrem doświetlająca pomieszczenie. Wymiana instalacji elektrycznej w zakresie przełączników i gniazd o klasie IP44. Wymiana okablowania w ścianach.

Gabinety chirurgiczne: pomieszczenia 1.041A; 1.041B; 1.044:

1. Demontaż wyposażenia ruchomego, jego zabezpieczenie i ponowny montaż. Zabezpieczenie istniejących instalacji i wyposażenia nie podlegającego demontażowi: instalacja wentylacji, skroplin, instalacja ppoż, wody, elektrycznej itp.
2. Skucie posadzki z płytek.
3. Skucie warstwy wyrównawczej posadzki.
4. Demontaż i montaż nowego wpustu posadzkowego.

5. Wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadów.
6. Wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych, gresowych 30x30cm. Parametry płytek: gres szklwiony wymiary 30x30cm, klasa antypoślizgowości R10, klasa ścieralności PEI: 4, wytrzymałość: wg ISO 10545-4 Siła łamiąca >1300N, wytrzymałość na zginanie >35N/mm². Nasiąkliwość wg ISO 10545-3 poniżej 0,5%. Odporność chemiczna wg ISO 10545-13 klasa C. Kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem.
7. Mycie i porządkowanie pomieszczenia
8. Ponowny montaż urządzeń.

Gabinety chirurgiczne, części biurowe: pomieszczenia 1.040; 1.043; 1.045:

1. Demontaż wyposażenia ruchomego, jego zabezpieczenie i ponowny montaż.
Zabezpieczenie istniejących instalacji i wyposażenia nie podlegającego demontażowi: instalacja wentylacji, skroplin, instalacja ppoż, wody, elektrycznej itp.
2. Demontaż wykładziny podłogowej.
3. Skucie warstwy wyrównawczej posadzki.
4. Wywiezienie i utylizacja gruzu i odpadów.
5. Wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych, gresowych 30x30cm. Parametry płytek: gres szklwiony wymiary 30x30cm, klasa antypoślizgowości R10, klasa ścieralności PEI: 4, wytrzymałość: wg ISO 10545-4 Siła łamiąca >1300N, wytrzymałość na zginanie >35N/mm². Nasiąkliwość wg ISO 10545-3 poniżej 0,5%. Odporność chemiczna wg ISO 10545-13 klasa C. Kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem.
6. Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów farbą odporną na szorowanie. Parametry farby: odporność na szorowanie wg PN-EN 13300 klasa 1. Kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem.
7. Mycie i porządkowanie pomieszczenia.
8. Ponowny montaż urządzeń.

Zamawiający przedstawia oczekiwany wygląd ubikacji personelu:



Zamawiający przedstawia poniżej rzut pomieszczeń z lokalizacją objętych przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający dysponuje również rzutami kondygnacji dostępnymi w siedzibie Zamawiającego.

Łowa, fragmentu izby przyjęć, planowana na 2020 r.

W TRAKCIE PRZETARGU
właściciel przychodni przyklinicznej PRZYSZŁY OBSZAR CHEMII
DZIENNEJ -



Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

ul. Wyrbrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028