

.....
pieczęćka firmowa wykonawcy

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

na obsługę serwisową kompresorów śrubowych zainstalowanych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym – Zakład Utylizacji i Kociołnia Rezerwowa, Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

	opis przedmiotu zamówienia	ilość	cena jedn. netto /pln/	wartość ogólna netto /pln /	VAT %	wartość VAT	wartość ogólna brutto / pln /
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Okresowe przeglądy serwisowe pogwarancyjne kompresora śrubowego AIRPOL K-11 wykonywane jeden raz/rok w poniższym zakresie: - wymiana oleju (Shell Corena S3 R68), - wymiana filtra oleju, - wymiana separatora oleju, - wymiana wkładu filtra powietrza, - wymiana 3 szt. pasków napędowych (XPZ 837) - czyszczenie sprężarki w tym żebra chłodnicy oleju i powietrza, - sprawdzenie działania modułu sterującego oraz danych z wyłączń awaryjnych, - sprawdzenie połączeń elektrycznych, - sprawdzenie ustawienia kół pasowych oraz naciągu pasków klinowych, - sprawdzenie poprawnego działania układu regulacji i zabezpieczeń, - sprawdzenie linii skaweningowej, - sprawdzenie ciśnienia roboczego, - sprawdzenie zaworu termostaticznego, - sprawdzenie poprawnego działania czujnika minimalnego ciśnienia, - sprawdzenie poprawnego działania zaworu zwrotnego, - sprawdzenie poprawnego działania czujnika temperatury oleju, - sprawdzenie stanu zaworu bezpieczeństwa, - sprawdzenie nastawy zabezpieczenia termicznego silnika, - sprawdzenie wentylatora chłodzenia, - sprawdzenie zaworu elektromagnetycznego spustu kondensatu. Kontrola połączeń pneumatycznych i usuwanie ewentualnych nieszczelności. Cena przeglądów serwisowych dla kompresora śrubowego zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne, części, robociznę i dojazd.	2	zł	zł	%	zł	zł

2	Okresowe przeglądy serwisowe pogwarancyjne kompresora śrubowego GUDEPOL GD-SMART 11/08 wykonywane jeden raz na kwartał (co 2000 godz.) zgodnie z Planem obsługi serwisowych dla kompresorów GD SMART. Stan licznika godzin na dzień 12.01.2026 – 49012. Pierwszy przegląd należy wykonać przy stanie licznika 50000 godz... Sprawdzenie zaworu elektromagnetycznego spustu kondensatu ze zbiornika powietrza kompresora. Cena przeglądów serwisowych dla kompresora śrubowego zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne, części, robociznę i dojazd.	8	zł	zł	%	zł	zł
3	Okresowe przeglądy serwisowe pogwarancyjne separatora kondensatu woda-olej Gudepol PCT-3 wykonywane będą jeden raz/ rok w odstępie 12 miesięcy. Przeglądy serwisowe obejmują kontrolę jakości odprowadzanego kondensatu, wymianę filtrów i innych części oraz materiałów eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta separatora. Kontrola połączeń pneumatycznych i usuwanie ewentualnych nieszczelności. W okresie trwania umowy zostaną wykonane dwa przeglądy serwisowe separatora kondensatu woda-olej. Cena przeglądów serwisowych dla separatora olej/woda zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne, części, robociznę i dojazd.	2	zł	zł	%	zł	zł
5	Okresowe przeglądy serwisowe pogwarancyjne osuszacza chłodniczego SPX HHD 101 z okresową wymianą sieciowych wkładów filtracyjnych (FP120Q, FP120P, FP120S) wykonywane będą dwa razy/rok w odstępie 6 miesięcy i obejmują czyszczenie osuszacza, sprawdzenie poprawnej pracy osuszacza ,w przypadku konieczności uzupełnienie czynnika chłodniczego, sprawdzenie poprawnej pracy zaworu odprowadzania kondensatu, sprawdzenie poprawnej pracy zaworów elektromagnetycznych odprowadzających kondensat z filtrów sieciowych, kontrola połączeń pneumatycznych i usuwanie ewentualnych nieszczelności. Sieciowe wkłady filtracyjne wymieniane będą jeden raz w roku. W okresie trwania umowy wykonane zostaną cztery przeglądy serwisowe osuszacza chłodniczego. Cena przeglądów serwisowych dla osuszacza chłodniczego zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne, części, robociznę i dojazd.	4	zł	zł	%	zł	zł

Razem:

łączna wartość ogólna netto : PLN Słownie

Wartość podatku VAT : PLN Słownie

łączna wartość ogólna brutto : PLN Słownie

1. Termin realizacji: 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.

2. Zgłoszenia awarii przyjmowane będą w dni robocze przez 24 h/dobę

3. Przyjazd serwisu w przypadku wystąpienia awarii nastąpi nie później niż po upływie 6 godz. od przyjęcia zgłoszenia w dni robocze.

4. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii lub naprawy sprężarki, osuszacza oraz separatora kondensatu w ciągu 48 godz. licząc od chwili podjęcia działań przez serwisanta, Wykonawca do czasu usunięcia awarii lub wykonania naprawy nieodpłatnie udostępni Zamawiającemu urządzenie zastępcze o podobnych parametrach.

5. Koszt roboczogodziny serwisanta wynosi:.....zł netto,zł brutto.

(wartość roboczogodziny obejmuje wszystkie czynności związane z usunięciem awarii lub przeprowadzeniem naprawy łącznie z transportem i dojazdem Wykonawcy do miejsca wykonania umowy)

6. Gwarancja stałej ceny w okresie trwania umowy.

7. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, po częściowym zrealizowaniu przedmiotu zamówienia

8. Termin ważności oferty – 60 dni

.....

.....

(miejscowość i data)

(Pieczęć i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)