

Nr spr. DZ/DT-381-6/26
Gliwice dn. 14.01.2026 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe **dot. obsługi serwisowej kompresorów śrubowych zainstalowanych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Gliwicach - Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej.**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa kompresorów śrubowych zainstalowanych w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Gliwicach - Zakład Utylizacji i Kotłownia Rezerwowa.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

- 1) Okresowe przeglądy serwisowe pogwarancyjne kompresora śrubowego AIRPOL K-11
- 2) Okresowe przeglądy serwisowe pogwarancyjne kompresora śrubowego GUDEPOL GD-SMART 11/08
- 3) Okresowe przeglądy pogwarancyjne separatora kondensatu woda-olej Gudepol PCT-3
- 4) Okresowe przeglądy serwisowe pogwarancyjne osuszacza chłodniczego SPX HHD 101 z okresową wymianą sieciowych wkładów filtracyjnych (FP120Q, FP120P, FP120S)
- 5) Wykonywanie napraw i usuwanie bieżących awarii urządzeń wymienionych w punktach 1 do 5 powyżej

2. Szczegółowy opis wykonywanych czynności serwisowych znajduje się w specyfikacji asortymentowo-cenowej – **Załącznik nr 1**

3. Okresowe przeglądy serwisowe separatora kondensatu woda-olej Gudepol PCT-3 mają zapewnić jakość odprowadzanego kondensatu do ścieków zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1311 zał. Nr 4, tabela II – najwyższe dopuszczalne wartości dla pozostałych substancji zanieczyszczających L.p. 56) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

4. Obsługa serwisowa wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych i części wymagających okresowej wymiany, ma zapewnić utrzymanie w sprawności technicznej zainstalowane urządzenia, zgodnie z warunkami obsługi i eksploatacji producenta.
5. Usługi serwisowe kompresorów śrubowych, osuszacza chłodniczego oraz separatora kondensatu woda-olej świadczone będą w miejscu jego użytkowania tj. Zakładzie Utylizacji i Kotłowni Rezerwowej w siedzibie Zamawiającego.
6. Okresowe przeglądy serwisowe pogwarancyjne należy zaplanować uwzględniając czas pracy kompresora GUDEPOL GD-SMART 11/08 wynoszący ok 2000 godzin/kwartał tj. ok. 8000 godzin/rok.
7. Wykonawca, w myśl Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm., art. 3 pkt. 19 i 32) jako wytwórca odpadów powstałych podczas realizacji umowy staje się ich posiadaczem, i jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Przyjazd serwisu w przypadku wystąpienia awarii nastąpi nie później niż po upływie 6 godz. od przyjęcia zgłoszenia w dni robocze.
9. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii lub naprawy sprężarki, osuszacza oraz separatora kondensatu w ciągu 48 godz. licząc od chwili podjęcia działań przez serwisanta, Wykonawca do czasu usunięcia awarii lub wykonania naprawy nieodpłatnie udostępni Zamawiającemu urządzenie zastępcze o podobnych parametrach.

2. Kryterium: **cena - 100%**

3. Termin realizacji zamówienia: **24 miesiące**, licząc od dnia podpisania umowy

4. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:

- a) **wartość netto i brutto zamówienia**. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
- b) **uzupełnioną Specyfikację Asortymentowo-Cenową** stanowiącą załącznik nr 1,
- c) warunki płatności: **30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury**, warunek konieczny
- d) okres ważności złożonej oferty - 90 dni,
- e) pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG,
- f) oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. z 2025 poz. 514 z dnia 10.04.2025r.), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. z 2025 poz. 514 z dnia 10.04.2025r.). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.”

Weryfikacja powyższego odbędzie się na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, który wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

5. **Termin złożenia oferty:** 28.01.2026 r.
6. **Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:**
 - a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@gliwice.nio.gov.pl
 - b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@gliwice.nio.gov.pl
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.
10. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej <https://gliwice.nio.gov.pl/o-instytucie/bezpieczenstwo-i-finanse/zamowienia-publiczne/>
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
12. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

Załączniki:

1. Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa – zał. nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 2
5. Klauzula informacyjna RODO – zał. nr 3