

zał. 3 generator dwutlenku chloru OXCL BLU II

Zakres przeglądu okresowego - **4 przeglądy w ciągu 12 miesięcy**- generatora dwutlenku chloru zainstalowanego w budynku Kliniki wraz z wykazem elementów eksploatacyjnych podległych wymianie .

Matreriealy eksploatacyjne przeznaczone do wymiany dostarcza Wykonawca.

Zużyte materiały Wykonawca zutylizuje w własnym zakresie.

L.P.	Opis czynności/ wymiana części eksploatacyjnych	Ilość
1	konserwacja i kalibracja pompy NaClO ₂ oraz wymiana membrany, uszczelnień	4 kpl.
2	konserwacja i kalibracja pompy HCL oraz wymiana membrany, uszczelnień	4 kpl.
3	konserwacja i kalibracja pompy ClO ₂ oraz wymiana membrany, uszczelnień	4 kpl.
4	konserwacja układu odpowietrzania oraz wymiana filtra, uszczelnień	4 kpl.
5	sprawdzenie zaworów elektromagnetycznych	4 kpl.
6	przegląd parametrów i nastaw	4 kpl.
7	kontrola zdarzeń zapamiętanych przez sterownik wraz z zaleceniami	4 kpl
8	kontrola pracy urządzenia po wykonanym przeglądzie okresowym	4 kpl
9	uzupełnienie środków chemicznych: kwas solny (7%) oraz chloryn sodu (12,5%)	1 kpl.