

Zakres przeglądu dwóch separatorów koalescencyjnych, ropopochodnych (UGOS SEKOT-B CE 25-2,5 i 6-06) i regulatora stożkowego HYDROSTER:

1. Sprawdzenie poziomu zgromadzonych substancji ropopochodnych
2. Kontrola separatorów/elementów koalescencyjnych w tym ich czyszczenie
3. Kontrola regulatora stożkowego w tym jego czyszczenie
4. Ocena stanu technicznego separatorów oraz szczelność ich komór
5. Oczyszczenie komór separatora z osadów i substancji ropopochodnych