

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego nr DZ/DT-381-51/26 z dnia 03.07.2026 r. dot. wymiany zbiornika z ciekłym tlenem dla Narodowego Instytutu Onkologii – im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonym zapytaniem odnośnie w/w postępowania Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie: Czy zamawiający dopuści zbiornik o pojemności netto 19285 litra oraz średnicy 2350 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zbiorniki od pojemności netto 19000 do 21000 litrów.
Wymiary zewnętrzne nie większe niż: średnica 3,5 m.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert: do dnia 14.07.2026 r.