

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. zapytania cenowego nr DZ/DT-381-67/26 z dnia 26.08.2026 r. dot. modernizacji rozprężalni tlenu medycznego dla Narodowego Instytutu Onkologii – im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonym zapytaniem odnośnie w/w postępowania Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie: Zgodnie z udostępnionymi zdjęciami istniejąca rozprężalnia składa się z:

- dwóch baterii butli, po 24(?) butle każda, zlokalizowanych w jednym pomieszczeniu,
- tablicy redukcyjnej zasilanej ze zbiornika, zlokalizowanej w drugim pomieszczeniu,
- baterii awaryjnej zlokalizowanej w drugim pomieszczeniu.



Lokalizacja na podstawie przypuszczeń po zdjęciach ścian w tle.

Docelowe rozwiązanie powinno zostać zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy.

Tablica od zbiornika nie może znajdować się w innym pomieszczeniu niż pomieszczenie, w którym znajduje się bateria butli stanowiąca źródło pomocnicze.

W związku z tym prosimy o określenie lokalizacji „głównej” i lokalizacji „dodatkowej”, która opisana jest w zapytaniu.

Odpowiedź: Lokalizacja główna stanowi rozprężalnię tlenu, która zajmuje jedno z pomieszczeń budynku Tlenowni, gdzie znajduje się tablica redukcyjna przeznaczona do działania baterii butlowych - łącznie 48 szt. butli stanowiące rezerwowe źródło zasilania. Lokalizacja dodatkowa znajduje się w części budynku Diagnostyczno – Zabiegowego, gdzie są reduktory i baterie butlowe przystosowane dla 6 szt. butli o pojemności 40 litrów, stanowiąc awaryjne źródło zasilania. Zbiornik z ciekłym tlenem stanowi podstawowe źródło zasilania. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Wykonawca zobowiązany jest m.in. do opracowania projektu wykonawczego modernizacji rozprężalni tlenu.