

specyfikacja asortymentowo-cenowa dla zadania nr 1

Zestawienie urządzeń wraz z wykazem elementów eksploatacyjnych które zostaną wymienione przez Wykonawcę podczas przeglądu .

Matreriealy eksploatacyjne przeznaczone do wymiany dostarcza Wykonawca.

Zużyte materiały Wykonawca zutylizuje w własnym zakresie.

pomieszczenie	urządzenie	opis czynności	ilość	cena netto	cena brutto
Budynek Diagnostyczno - Zabiegowy po. 0,50	Stacja odwróconej osmozy RO 01-1A firmy EUROWATER	wymiana membrany odwróconej osmozy RO 01-1A (środki Wykonawcy) i sprawdzenie poprawnej pracy	1 kpl		
		wkładu filtra wstępnego 	1 szt.		
		wykonanie kalibracji urządzenia	1 kpl.		
	stacja zmiękczenia wody dwukolumnowa ze zbiornikiem solanki typ SM 42 firmy EUROWATER	uzupełnienie jonitu	2 kpl.		
		wymiana górnej sekcji zaworu sterującego, pięciocyklowego			
		rozszerzony zestaw naprawczy głowicy i sprawdzenie poprawnej pracy	2 kpl.		
		<u>koszt usługi (dojazd + robocizna)</u>	1 kpl.		
Budynek Pralni	stacja zmiękczenia wody dwukolumnowa ze zbiornikiem solanki typ SMH 602-F firmy EUROWATER	uzupełnienie jonitu	2 kpl.		
		rozszerzony zestaw naprawczy głowicySMH/SML	2 kpl.		
		<u>koszt usługi (dojazd + robocizna)</u>	1 kpl.		

Budunek Utylizacji Odpadów i Kotłowni Rezerwowej	stacja zmiękczenia wody dwukolumnowa ze zbiornikiem solanki typ SMH 902-F firmy EUROWATER	rozszerzony zestaw naprawczy głowicySMH/SML	2 kpl.		
		uzupełnienie jonitu	2 kpl.		
		sprawdzenie poprawnej pracy	1 kpl		
	stacja odwróconej osmozy RO 03-6 firmy EUROWATER	płukanie (czyszczenie chemiczne) membrany odwróconej osmozy RO 03-6 (środki Wykonawcy) i sprawdzenie poprawnej pracy	1 kpl		
		worek filtracyjny 1µm	1 szt.		
		Wkład filtra wstępnego 1 micr.	1 szt.		
	<u>koszt usługi (dojazd + robocizna)</u>		1 kpl.		
	ogólny koszt				