

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. przeglądu instalacji gazów medycznych

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przegląd i konserwacja źródeł zasilania instalacji gazów medycznych, wykonany przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia czynności.

Zakres czynności obejmuje ocenę stanu technicznego oraz sprawdzenie:

- a) szczelności połączeń gwintowanych,
- b) sprawności sygnalizacji alarmowej,
- c) nastawy reduktorów ciśnienia,
- d) sprawności manometrów kontrolnych,
- e) prawidłowości działania zaworów zwrotnych ramp butlowych.

Przegląd instalacji wewnętrznej gazów medycznych

Zakres czynności obejmuje:

- a) kontrola mechanicznego działania punktów poboru,
- b) sprawdzenie szczelności punktów poboru do gazów medycznych i próżni prowadzone na czynnych rurociągach,
- c) badanie rurociągów (selektywne testy; minimum 1 na każdym z oddziałów) gazów sprężonych na obecność zanieczyszczeń stałych,
- d) kontrola systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności i wskazań manometrów,
- e) kontrolę szczelności zaworów odcinających,
- f) sprawdzenie wilgotności instalacji sprężonego powietrza medycznego.

Wymagane jest sporządzenie protokołu zawierającego szczegółowy spis wszystkich punktów poboru.

Sprawdzenie szczelności punktów poboru do gazów medycznych i próżni przeprowadzone na czynnej instalacji gazów medycznych.

Wymagane jest sporządzenie protokołu zawierającego szczegółowy opis wyników badań uzyskanych w zakresie wykonanych czynności kontrolnych wraz z opisem wyników dla każdego punktu poboru osobno z podziałem na poszczególne pomieszczenia i opis wyników badań uzyskanych w zakresie wykonanych czynności kontrolnych.

Protokół powinien zawierać także wnioski i zalecenia pokontrolne.

Zakres przeglądu obejmuje łącznie ok. 1420 szt. punktów poboru gazów medycznych, próżni i odciągów.

Szacowana liczba skrzynek (SZIAN) to 42 szt.

Wnioski pokontrolne powinny zawierać odniesienie do spełnienia obowiązujących wymagań zawartych w:

- PN-EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowo do sprężonych gazów medycznych - Część 1: Systemy rurociągowo do sprężonych gazów medycznych i próżni" lub równoważne
- PN-EN ISO 7396-2 "Systemy rurociągowo do sprężonych gazów medycznych - Część 2: Systemy odprowadzające zużyte gazy anestetyczne" lub równoważne.

Protokoły z poprzednich lat dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Lista punktów poboru z podziałem na docelowe oddziały i zakłady stanowi załącznik nr 3.

Szacowana liczba reduktorów butlowych do tlenu medycznego: 36 szt.

Zakres:

- identyfikacja,
- kontrola wizualna,
- kontrola manometrów,
- kontrola szczelności,
- kontrola działania i regulacji,
- dostawa i wymiana uszczelek,
- potwierdzenie sprawności do dalszej eksploatacji (w przypadku konieczności wycofania z eksploatacji wymagane jest przekazanie dokumentu odnośnie niespełnionych kryteriów/zgodności).

Po wykonaniu każdorazowego przeglądu Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia wpisu do paszportu technicznego.

Typy gazów posiadane w siedzibie Zamawiającego (O₂, N₂O, AIR, VAC).

W zakres przeglądu wchodzi źródła: rozprężalnie O₂, N₂O oraz główna stacja sprężarek oraz stacja pomp próżniowych (bez serwisu urządzeń).

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeglądu, przedstawienia w ofercie dokumentu potwierdzającego stosowanie wymagań Dyrektywy 93/42/EEC lub równoważnej "o wyrobach medycznych" tj. ustanowiony i utrzymywany system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych potwierdzony Certyfikatem wydanym przez Jednostkę Notyfikowaną zgodnie z EN ISO, obejmującym zakres: serwisowanie instalacji rurociągowych gazów medycznych i próżni.

Rozpoczęcie prac po uprzednim ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego.

2. Kryterium: **cena - 100%**
3. Termin realizacji zamówienia: **prosimy o określenie ilości dni potrzebnych na realizację (wypełnia Wykonawca)**
4. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
 - a) **wartość netto i brutto zamówienia.**
 - b) warunki płatności: **30 dni od daty dostarczenia faktury,**
 - c) okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 30 dni),
 - d) pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG.
 - e) **oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2)**

UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 poz. 514), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 poz. 514). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.”

5. **Termin złożenia oferty:** do 21.09.2026 r.
6. **Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:**
 - a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@gliwice.nio.gov.pl
 - b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@gliwice.nio.gov.pl
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.

10. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej <http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia>
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
12. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Załącznik:

1. Klauzula informacyjna RODO – zał. nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy – zał. nr 2
3. Lista punktów poboru – zał. nr 3