

DZ/AA-072-2-33/26

Gliwice dnia 09.09.2026 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy zapytania cenowego DZ/AA-072-2-33/26 z dnia 01.09.2026 r. pn. dostawa i montaż folii okiennych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach.

W związku ze złożonym pytaniem odnośnie w/w zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytania jak i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie:

Chcieliśmy się zorientować odnośnie Państwa przetargu na oklejanie okien, a w szczególności w wielu przypadkach wymogów folii statycznej - bez kleju - przyciemniającej.

Czy biorą Państwo pod uwagę fakt, że przy foliach przyciemniających montowanych od wewnątrz istnieje ryzyko przegrzania szyb, co może doprowadzić nawet do ich pęknięcia?

Jako doświadczona firma zalecamy zawsze folie zewnętrzne, gdyż są w stu procentach bezpieczne dla szyb.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza folii zewnętrznych tym, samym podtrzymuje zapisy w specyfikacji asortymentowo - cenowej.