

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. **modernizacji rozprężalni tlenu medycznego**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres modernizacji w lokalizacji głównej obejmuje:

- demontaż obecnej tablicy redukcyjnej oraz kolektorów baterii butlowych,
- dostawę i montaż nowej tablicy redukcyjnej automatycznej,
- dostawę i montaż nowych baterii butlowych przystosowanych dla 24 butli po prawej stronie – składającej się z dwóch rozdzielonych zaworami sekcji (po 12 szt. butli każda) z możliwością alternatywnego wyboru przez Użytkownika i 24 butli po lewej stronie – składającej się z dwóch rozdzielonych zaworami sekcji (po 12 szt. butli każda) z możliwością alternatywnego wyboru przez Użytkownika (łącznie 48 butli o pojemności 40 litrów – butle są własnością Zamawiającego i nie wchodzi w zakres modernizacji),
- każda z powyższych 4 sekcji powinna być wyposażona w zawór upustowy,
- podłączenie do sygnalizacji nowej tablicy redukcyjnej,
- dostawę nowych łączników butlowych zgodnych z normą dla tlenu medycznego – 48 szt.,
- wykonanie połączeń, prób szczelności, uruchomienia i kalibracji.

Zakres modernizacji w lokalizacji dodatkowej obejmuje:

- demontaż istniejących reduktorów – 3 szt.,
- dostawę i montaż nowych reduktorów ciśnienia do tlenu medycznego,
- wymianę osprzętu – zawory, manometry,
- dostawę i montaż nowych baterii butlowych przystosowanych dla 6 butli o pojemności 40 litrów - butle są własnością Zamawiającego i nie wchodzi w zakres modernizacji),
- instalacja powinna być wyposażona w zawór upustowy,
- dostawę nowych łączników butlowych zgodnych z normą dla tlenu medycznego – 6 szt.,
- wykonanie połączeń, prób szczelności, uruchomienia i kalibracji.

Wykonawca dostarczy zapas eksploatacyjny do siedziby Zamawiającego:

- 2 szt. reduktorów wysokociśnieniowych,
- 2 szt. reduktorów niskociśnieniowych,
- po 1 szt. manometrów każdego typu,
- uszczelki butlowe do tlenu – 100 szt.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania projektu wykonawczego modernizacji rozprężalni tlenu,
- opracowania projektu powykonawczego,
- dostarczenia deklaracji zgodności, kart katalogowych, certyfikatów,
- przekazania instrukcji eksploatacji,
- przeszkolenia personelu Zamawiającego,
- utylizacji elementów z demontażu.

Wymagania techniczne:

- wszystkie urządzenia muszą spełniać obowiązujące normy,
- wszystkie elementy muszą być przeznaczone do tlenu medycznego,
- instalacja musi być wykonana z materiałów dopuszczonych do kontaktu z tlenem,
- układ powinien być zdwojony – dot. reduktorów ciśnienia każdego rodzaju.
- Wykonawca zapewni pełną kompatybilność z istniejącą instalacją gazów medycznych.

Ciśnienie robocze: ok. 5 bar

Gwarancja min. 36 miesiące.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z Projektem

Wykonawczym, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi przepisami i normami.

Instalowane elementy instalacji powinny odpowiadać poniższym normom:

- PN-EN 13348 "Miedź i stopy miedzi – Rury z miedzi okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni" lub równoważne,
- PN-EN ISO 7396-1 „Systemy rurociągowo do gazów medycznych Część 1 Systemy rurociągowo do sprężonych gazów medycznych i próżni” lub równoważne.

Ze względu na fakt, że instalacje zasilające w gazy medyczne są zakwalifikowane do II klasy wyrobów medycznych, montowana armatura i wyposażenie powinny być zarejestrowane w URWM jako wyroby klasy II.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, przedstawienia w ofercie dokumentu potwierdzającego stosowanie wymagań Dyrektywy 93/42/EEC lub równoważnej "o wyrobach medycznych" tj. ustanowiony i utrzymywany system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych potwierdzony Certyfikatem wydanym przez Jednostkę Notyfikowaną zgodnie z EN ISO, obejmującym zakres: serwisowanie instalacji rurociągowych gazów medycznych i próżni.

Prosimy uwzględnić wszystkie możliwe koszty związane z zakupem, montażem, utylizacją, transportem do siedziby Zamawiającego itp.

Wszystkie urządzenia oraz podzespoły powinny być nowe.

2. Kryterium: **cena - 100%**
3. Termin realizacji zamówienia: **prosimy o określenie ilości dni roboczych potrzebnych na realizację (wypełnia Wykonawca)**
4. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
 - a) **wartość netto i brutto zamówienia.**
 - b) **warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury,**
 - c) **okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 30 dni),**
 - d) **pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG.**
 - e) **oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2)**

UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.”

5. **Termin złożenia oferty:** do 24.09.2026 r.
6. **Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:**
 - a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@gliwice.nio.gov.pl
 - b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@gliwice.nio.gov.pl
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.
10. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej <http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia>
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
12. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna RODO – zał. nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy – zał. nr 2
3. Zdjęcia instalacji – zał. nr 3