

nr. spr. DZ/DT-381-81/26

Gliwice dn. 5.10.2026

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dot. zapytania ofertowego nr DZ/DT-381-81/26 z dnia 18.09.2026 na wykonanie usługi jednorazowego serwisowego przeglądu konserwacyjnego stacji redukcyjno - pomiarowej, pośredniej stacji redukcyjnej wraz z wymianą zużywalnych części, uszczelek itp. oraz sprawdzenie szczelności instalacji.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/wym. zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytania jak i udzieloną odpowiedź:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający będzie wymagał skontrolowania grubości ścianek orurowania za pomocą grubościomierza? Czy prace te należy wykonać w całej stacji gazowej czy tylko w paru newralgicznych (skorodowanych) miejscach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga sprawdzenie grubości ścianek orurowania za pomocą urządzenia przeznaczonego do tego celu czyli do sprawdzenia grubości ścianek. Pomiaru należy dokonać minimum w 6 miejscach w tym tych najbardziej skorodowanych

Pytanie nr 2: . Czy zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiający będzie wymagał wymiany zestawów naprawczych urządzeń redukcyjnych oraz zabezpieczających w przypadku stwierdzenia prawidłowego działania tych urządzeń? Ze względu na koszty zakupu zestawów naprawczych proponujemy umieścić w ofercie zapis mówiący o tym że ewentualne dodatkowe nakłady finansowe spowodowane zakupem części, manometrów itp. będą rozliczane w porozumieniu ze Zleceniodawcą na podstawie osobnej oferty cenowej w momencie stwierdzenia niepoprawnego działania lub uszkodzenia tych urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że urządzenie redukcyjne i zabezpieczające są sprawne nie będzie wymagał wymiany zestawów naprawczych.

Dodatkowo Zamawiający potwierdza, że zakup zestawów naprawczych będzie realizowany na podstawie dodatkowego zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy zamówień publicznych