Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

nr. spr. DZ/DT-381-88/26

Gliwice dn. 5.11.2026

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dot. zapytania ofertowego nr DZ/DT-381-88/26 z dnia 26.10.2026 na wykonanie usługi dostawy urządzenia do zmiękczania wody z przyłączem do zmywarki kapturowej dla potrzeb Działu Żywienia / kawiarenki w Hotelu

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie w/wym. zapytania ofertowego przekazujemy Państwu treść pytania jak i udzieloną odpowiedź:

Pytanie nr 1 :

Czy faktycznie wymagana przez Państwa ilość złoża jonowymiennego to 6,5 litra?.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy ze specyfikacji

Pytanie nr 2:

Czy stacja ma być w zwartej zabudowie - kabinet - butla ze złożem jonowymiennym ma być umieszczona w pojemniku na tabletki solne? Czy osobno butla ze złożem i głowicą sterującą 1"oraz zbiornik na tabletki solne?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby stacja była w zwartej zabudowie - kabinet - butla ze złożem jonowymiennym ma być umieszczona w pojemniku na tabletki solne

Pytanie nr 3:

Czy należy w wycenie uwzględnić także montaż i uruchomienie czy tylko dostawę do Państwa?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga tylko dostawy

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028