

nr. spr. DA/DT-381-15/24

Gliwice 8.03.2024

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

W związku ze złożonymi przez oferentów pytań w ramach zapytania ofertowego nr DA/DT-381-15/24 z dnia 1.03.2024 dotyczącego **wymiany/naprawy kanalizacji sanitarnej przy użyciu metody bez wykopowej** przekazujemy Państwu treść zapytania i udzielonej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie informacji zawartej w specyfikacji technicznej dotyczącej rury **PCV 2000 klasy S** czy właściwie jest to napisane?

Odpowiedź:

Poprawny zapis brzmi: rura kanalizacyjna zewnętrzna PCV DN 200 , klasa S

KIEROWNIK
Działu Zarządzania i Zastosowaniami
i Zastosowaniami
mgr Urszula Wojcieszek

KIEROWNIK
Sekcji Energetycznej
mgr inż. Katarzyna Wolna

KIEROWNIK
Działu Nadzoru i Służb Technicznych
mgr Paweł Rózek

**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028