

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. przeglądu instalacji gazów medycznych

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przegląd i konserwacja źródeł zasilania instalacji gazów medycznych, wykonany przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia czynności.

Zakres czynności obejmuje ocenę stanu technicznego oraz sprawdzenie:

- a) szczelności połączeń gwintowanych,
- b) sprawności sygnalizacji alarmowej,
- c) nastawy reduktorów ciśnienia,
- d) sprawności manometrów kontrolnych,
- e) prawidłowości działania zaworów zwrotnych ramp butlowych.

Przegląd instalacji wewnętrznej gazów medycznych

Zakres czynności obejmuje:

- a) kontrola mechanicznego działania punktów poboru,
- b) sprawdzenie szczelności punktów poboru do gazów medycznych i próżni prowadzone na czynnych rurociągach,
- c) badanie rurociągów (selektywne testy; minimum 1 na każdym z oddziałów) gazów sprężonych na obecność zanieczyszczeń stałych,
- d) kontrola systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności i wskazań manometrów,
- e) kontrolę szczelności zaworów odcinających.

Wymagane jest sporządzenie protokołu zawierającego szczegółowy spis wszystkich punktów poboru. Sprawdzenie szczelności punktów poboru do gazów medycznych i próżni przeprowadzone na czynnej instalacji gazów medycznych.

Wymagane jest sporządzenie protokołu zawierającego szczegółowy opis wyników badań uzyskanych w zakresie wykonanych czynności kontrolnych wraz z opisem wyników dla każdego punktu poboru osobno z podziałem na poszczególne pomieszczenia i opis wyników badań uzyskanych w zakresie wykonanych czynności kontrolnych.

Protokół powinien zawierać także wnioski i zalecenia pokontrolne.

Zakres przeglądu obejmuje łącznie ok. 1502 szt. punktów poboru gazów medycznych, próżni i odciągów.

Szacowana liczba skrzynek (SZIAN) to 49 szt.

Wnioski pokontrolne powinny zawierać odniesienie do spełnienia obowiązujących wymagań zawartych w:

- PN-EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych - Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni" lub równoważne
- PN-EN ISO 7396-2 "Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych - Część 2: Systemy odprowadzające zużyte gazy anestetyczne" lub równoważne

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeglądu, przedstawienia w ofercie dokumentu potwierdzającego stosowanie wymagań Dyrektywy 93/42/EEC lub równoważnej "o wyrobach medycznych" tj. ustanowiony i utrzymywany system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych potwierdzony Certyfikatem wydanym przez Jednostkę Notyfikowaną zgodnie z EN ISO, obejmującym zakres: serwisowanie instalacji rurociągowych gazów medycznych i próżni.

Rozpoczęcie prac po uprzednim ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego.

2. Kryterium: cena - 100%
3. Termin realizacji zamówienia: prosimy o określenie ilości dni potrzebnych na realizację (wypełnia Wykonawca)
4. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
 - a) wartość netto i brutto zamówienia.
 - b) warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury,
 - c) okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 30 dni),
 - d) pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania na mocy KRS/CEIDG.
 - e) oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2)

UWAGA: W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), Zamawiający z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy."

5. Termin złożenia oferty: do 18.09.2024 r.

6. Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:
 - a) ofertę prosimy przesać na adres poczty elektronicznej techniczny@gliwice.nio.gov.pl
 - b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając je na adres poczty elektronicznej: techniczny@gliwice.nio.gov.pl
7. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić postępowanie.
10. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej <http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia>
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.
12. Klauzula informacyjna RODO - stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

Załącznik:

1. Klauzula informacyjna RODO – zał. nr 1
2. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy – zał. nr 2

KIEROWNIK
Szekcji Gázów Wytwarzanych
inż. Patryk Wąsik

KIEROWNIK
Działu Nadzoru i Służb Technicznych
inż. Tomasz Pińsk

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Urszula Wojcieszek

11.09.2024

**Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach**

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl
www.gliwice.nio.gov.pl

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028

