

nr. spr. DZ/DT-381-53/24

Gliwice 16.10.2024

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

### ODPOWIEDŹ

W związku z zadanymi przez Oferenta pytaniami w ramach zapytania ofertowego dotyczącego konserwacji, naprawy oraz raz do roku aktualizację rezerwu zmodernizowanych dźwigów D1, D2, D3, D4, D5, D6 zainstalowanych w budynku Kliniki Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach Zamawiający przedstawia poniżej odpowiedzi:

Pytanie:

Proszę o przesłanie więcej szczegółów dot. dźwigów. tj. typ sterowania, udźwig, ilość przystanków. Producent.

Odpowiedź:

Producent dźwigów to firma KONE.

Dźwigi D1-3 typu BT16/16, udźwig 1600 kg, ilość przystanków 9. Zostały zmodernizowane 2021-2022. Pozostałe dane techniczne zmodernizowanych dźwigów znajdują się w załączniku nr 1 do odpowiedzi.

Dźwigi D4-6 typu BT16/10, udźwig 1600 kg, ilość przystanków 9. Zostały zmodernizowane 2021-2022. Pozostałe dane techniczne zmodernizowanych dźwigów znajdują się w załączniku nr 2 do odpowiedzi.

Dodatkowo Zamawiający przypomina o czasie usunięcia awarii od zgłoszenia, który to został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie b oraz że dźwigi zainstalowane są NIO-PIB oddział w Gliwicach.

KIEROWNIK  
Działu Nadzoru i Służb Technicznych

*mgr Paweł Ficak*

Narodowy Instytut Onkologii  
im. Marii Skłodowskiej-Curie –  
Państwowy Instytut Badawczy  
Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15  
44-102 Gliwice

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia

*mgr Urszula Wojcieszek*

Dyrekcja  
Tel.: +48 32 278 96 18

dyrektor@gliwice.nio.gov.pl  
www.gliwice.nio.gov.pl

Centrala  
Tel.: +48 32 278 88 88  
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057  
REGON: 000288366-00028

Adres: ul. Armii Krajowej 15, 44-102 Gilwice  
 Nr ewid. N3107000599  
 Nr mod. 22/MOD/2021

WYKAZ ELEMENTÓW PODDANYCH MODERNIZACJI

LP	ELEMENT MODERNIZOWANY	EL. BEZP. TAK/NIE	PRODUCENT	TYP	ZGODNOŚCI/ŚWIADECTWO BADANIA TYPU	NR SERYJNY/ROK PRODUKCJI	(I) IMPORTER/(D) DYSTRYBUTOR
1	Zespół napędowy z adaptacją posiadawienia	TAK	Montanari Giulio & C.	MGV34M	EU-BD 1014/1 - hamulec	Y7103467 - hamulec	(I) Progress Technika Dźwigowa
2	Liny nośne	TAK	Brugg	HRS 10	2016612/3819	10705	(D) Brugg
3	Ogranicznik prędkości	TAK	Montanari Giulio & C.	RQ250A	EDLV0018/1	178660	(I) Progress Technika Dźwigowa
4	Lina ogranicznika	NIE	Brugg	9x19-PWRC	1805013/3819	10681	(D) Brugg
5	Zderzak kabinowy	TAK	ETN	B14	4 420 812 082 728	-	(D) LechLifts
6	Zderzak przeciwwagi	TAK	ETN	B14	4 420 812 082 728	-	(D) LechLifts
7	Aparatura sterowa wraz z instalacją w szybie	TAK	Progress Technika Dźwigowa S.C.		1563521	1563521	(D) Progress Technika Dźwigowa
8	Drzwi szybowe	TAK	Wittur	11-R/11-L	ATV 285/10	-	(D) Wittur
9	Drzwi kabinowe	TAK	Wittur	12-R/12-L	TUV-A-AT-1-05-131-FKTV-4	3-279247.40.0001 / 3-279247.50.0001	(D) Wittur
10	Kabina wraz z lampą UV	NIE	LechLifts	-	-	-	(D) LechLifts
11							
12							
13							

KIEROWNIK  
 Sekcji Eksploatacyjnej  
 Kierownik Mysłiwiec

Załącznik nr 2

Adres: ul. Armii Krajowej 15, 44-100 Gliwice  
 Nr ewid. N3107000590  
 Nr mod. 21/MOD/2021

WYKAZ ELEMENTÓW PODDANYCH MODERNIZACJI

LP	ELEMENT MODERNIZOWANY	EL. BEZP. TAK/NIE	PRODUCENT	TYP	ZGODNOŚCI/ŚWIADECTWO BADANIA TYPU	NR SERYJNY/ROK PRODUKCJI	(I) IMPORTER/(D) DYSTRYBUTOR
1	Zespół napędowy z adaptacją posadowienia	TAK	Montanari Giulio & C.	MGV34M	EU-BD 1014/1 - hamulec	Z6107991 - hamulec	(I) Progress Technika Dźwigowa
2	Liny nośne	TAK	Brugg	HRS 10	2016612/3819	10705	(D) Brugg
3	Ogranicznik prędkości	TAK	Montanari Giulio & C.	RQ250A	EDLV0018/1	178659	(I) Progress Technika Dźwigowa
4	Lina ogranicznika	NIE	Brugg	9x19-PWRC	1805013/3819	10661	(D) Brugg
5	Zderzak kabinowy	TAK	ETN	B14	4 420 812 082 728	-	(D) LechLifts
6	Zderzak przeciwwagi	TAK	ETN	B14	4 420 812 082 728	-	(D) LechLifts
7	Aparatura sterowa wraz z instalacją w szybie	TAK	Progress Technika Dźwigowa S.C.		1553421	1553421	(D) Progress Technika Dźwigowa
8	Drzwi szybowe	TAK	Wittur	11-R/11-L	ATV 285/10	-	(D) Wittur
9	Drzwi kabinowe	TAK	Wittur	12-R/12-L	TUV-A-AT-1-05-131-FKTV-4	279247.40.0002 / 3-279247.50.00	(D) Wittur
10	Kabina wraz z lampą UV	NIE	LechLifts	-	-	-	(D) LechLifts
11							
12							
13							

KIEROWNIK  
 Sekcji Elektrycznej  
*[Podpis]*  
 Krzysztof Wojciszewski