

Gliwice, dnia 26.11.2021 r.

Nr sprawy: DO/DZ-TPbn-381-2-75/21

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.11.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00279975/01 na sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań i udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1: dot. zadania nr 3 poz. nr 12

Na mocy Dyrektywy Unijnej żarówki te zostały wycofane ze sprzedaży bez zamiennika, proszę o wykreślenie z zestawienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonał rozeznania rynku pozyskując informację o dostępności ww. przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2: dot. zadania nr 3 poz. nr 25

Czy Zamawiający wymaga zapłonników czy stateczników do świetlówek? Jeśli Zamawiający wymaga stateczników to proszę o podanie konkretnych ilości i mocy, czy stateczniki mają zasilać 1, 2 czy więcej świetlówek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zapłonników elektronicznych zwanych potocznie starterami.

Pytanie nr 3: dot. zadania nr 3 poz. nr 30-33

Czy Zamawiający wymaga zaferowania świetlówek w marce OSRAM, czy dopuszcza zamiennika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią ust. 8 rozdział IV SWZ dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Pytanie nr 4: dot. zadania nr 3 poz. nr 31

Nie występują świetlówki kompaktowe o trzonku 2G11 i mocy 26W. Proszę o wykreślenie z zestawienia lub dopuścić moc 36W.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonał rozeznania rynku pozyskując informację o dostępności ww. przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania świetlówek kompaktowej o trzonku G11 oraz mocy od 20 do 26 Watt.

Pytanie nr 5: dot. zadania nr 3 poz. nr 38-40

Proszę o podanie dokładnych typów (ścienna, sufitowa, ze statywem, z licznikiem czy bez).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby świetlówki bakterioobójcze posiadały trzonek G13.

Pytanie nr 6: dot. zadania nr 3 poz. nr 41, 44, 45

Ten towar został wycofany z produkcji, proszę o wykreślenie z zestawienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonał rozeznania rynku pozyskując informację o dostępności ww. przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Z-CIA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania

mgr Ania Kotula

Centrala
Tel. +48 32 278 88 88
Fax +48 32 231 35 12

NIP 5250008057
REGON 000288366-00028

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

KIEROWNIK
Sekcji Elektrycznej
Krzysztof Mysliwiec

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18
Fax: +48 32 230 78 07
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
onkologia@io.gliwice.pl
www.io.gliwice.pl
mgr Urszula Wójcieszek