



DA/DT-381-79/19

Gliwice, dnia 14 czerwca 2019 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą w Warszawie Oddział w Gliwicach prosi o przedstawienie oferty na **przeprowadzenie jednorazowego przeglądu okresowego wraz z wymianą zużywalnych elementów eksploatacyjnych agregatu prądotwórczego SDMO MS650**. Zakres przeglądu urządzenia wraz z wykazem elementów eksploatacyjnych podległych wymianie zamieszczony jest w załączniku nr.1, który stanowi integralną część zapytania.

Oferta musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym:

- kwoty netto i brutto
- termin ważności oferty (nie krótszy niż 60 dni),
- warunki i okres gwarancji
- terminie realizacji zadania
- terminie płatności faktury (należy uwzględnić fakt że Centrum Onkologii wymaga minimum **30-dniowego terminu płatności faktury liczonego od dnia dostarczenia** prawidłowo wystawionej faktury).

Dodatkowo prosimy, by oferta została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z treścią wpisu do KRS lub CEIDG lub też przez inną osobę, wtedy prosimy o dołączenie dodatkowo pełnomocnictwa dla tej osoby, z którego wynikać będzie uprawnienie do złożenia oferty.

Wymagany termin złożenia oferty cenowej – **26 czerwca 2019**

Ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: techniczny@io.gliwice.pl

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania

mgr Anna Kotula

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Urszula Wojcieszek

KIEROWNIK
Działu Nadzoru i Służb Technicznych

inż. Paweł Ficek

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE. ODDZIAŁ W GLIWICACH
44-101 GLIWICE, UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15

Centrala Tel.: +48 32 278 86 66

Dyrekcja Tel.: +48 32 278 96 18

E-mail: onkologia@io.gliwice.pl

NIP: 5250008057

Centrala Fax: +48 32 231 35 12

Dyrekcja Fax: +48 32 230 78 07

Url: www.io.gliwice.pl

REGON: 000288366

KIEROWNIK
Sekcji Elektrycznej
Krzysztof Myśliwiec

Zakres przeglądu urządzenia wraz z wykazem elementów eksploatacyjnych podległych wymianie.

Materiały eksploatacyjne przeznaczone do wymiany dostarcza Wykonawca.

Zużyte materiały Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

1. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY SDMO MS650.

Silnik model VTA28G5

Prądnica LSA49.1C6 S/4

Przegląd musi obejmować:

- wymianę oleju typ 15W40 – 85 litrów
- wymianę filtrów oleju typ LF777 – 1 sztuka, LF670 – 3 sztuki
- wymianę filtrów paliwa typ FF202 – 2 sztuki
- wymianę filtrów chłodziwa typ WF2076 – 2 sztuki wraz z płynem chłodniczym – 80 litrów
- wymianę grzałek podgrzewania silnika typu CETAL 67501 Haguenau France wraz z węzami dopływowymi i odpływowymi Ø wew 45 mm 4 sztuki oraz Ø wew 90 mm – 4 sztuki (grzałki zamontowane na układzie chłodzenia silnika w ilości 2 sztuk na napięcie 230/400V)
- wymiana filtra powietrza typu AH1100 – 2 sztuki,
- sprawdzenie połączeń mechanicznych oraz luzów elementów wirujących (pasy klinowe, łożyska, wentylator, itd.),
- sprawdzenie agregatu pod względem szczelności układów: wydechowego, smarowania, chłodzenia i paliwowego,
- sprawdzenie połączeń energetycznych oraz logicznych (sterowanie),
- wykonanie pomiarów elektrycznych: pomiar stanu izolacji prądnicy,
- sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów rozruchowych (napięcie i prąd ładowania),
- kontrola układu tankowania oraz magazynu paliw (sprawdzenie na obecność wycieku,
- kontrola działania czujników i elementów wspomagających przepływ paliwa),
- wykonanie testów pracy agregatu.

Po zakończeniu prac konieczne będzie sporządzenie raportu z opisem wykonanych czynności, wymienionych częściach, żywotność urządzenia i baterii/akumulatorów, przejęcia zużytego materiału do utylizacji oraz zalecenia na przyszły przegląd w raporcie serwisowym.

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE. ODDZIAŁ W GLIWICACH

44-101 GLIWICE, UL. WYBRZEŻE ARMII KRAJOWEJ 15

Centrala Tel.: +48 32 278 86 66

Dyrekcja Tel.: +48 32 278 96 18

E-mail: onkologia@io.gliwice.pl

NIP: 5250008057

Centrala Fax: +48 32 231 35 12

Dyrekcja Fax: +48 32 230 78 07

Url: www.io.gliwice.pl

REGON: 000288366

KIEROWNIK

Sekcji Elektrycznej

[Podpis]
Krzysztof Myśliwiec